

Rzaśnia dnia 02.06.2014 roku

UGB.ZP.271.8.2014

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy drogi śródpolnej w miejscowości Gawłów

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie: Czy wykonawca może użyć do wykonania podbudowy kruszywa wapiennego?

Odpowiedź: Zamawiający w zapisach projektu umowy tj. załącznik nr 8 do SIWZ wyraźnie określił, iż nie odpuszcza stosowania pod podbudowy kruszywa wapiennego w szczególności trawertynu. Wykonawca może stosować przykładowo kruszywo dolomitowe, granitowe czy bazaltowe.

Z poważaniem

WOJT
mgr Tomasz Stolarczyk