



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI  
**GMINA RZAŚNIA**

ul. Kościuszki 16

98-332 RZAŚNIA

NIP 508-00-14-450

Znak sprawy UGB.ZP.271.16.2014.PC



Centrum  
Obsługi  
Przedsiębiorcy

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Rzaśnia dnia 28.08.2014 r.

## Do zainteresowanych

### Dotyczy: Postępowania na wykonanie linii teletechnicznej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Zielęcín

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1.** Szafa kablowa podany typ jako SZK, proszę podanie więcej informacji i czy z wyposażeniem?

**Odpowiedź:** Szafa może być np. FCA OSU-19.


**Pytanie 2.** Studnia kablowa podana w opisie jako SK1 jest studnią małą o wymiarach 500x500, w kosztorysie w materiałach jest rama 1000x500 plus 12 pokryw 500x500 (6 szt pełnych i 6 szt z wietrznikami) co wskazuje na studnie SKR1 i czy przewiduje się pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób trzecich?

**Odpowiedź:** Studnia kablowa SK1 wyposażona w ramę pojedynczą RLpj 500x500 w ilości 6szt, pokrywę z wietrznikami OL500x500 w ilości 6szt oraz zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w ilości 6szt. W związku z powyższą odpowiedzią Zamawiający zmieni treść ogłoszenia.

**Pytanie 3.** Kabel AREO (nigdy takiego kabla nie stosowaliśmy) z informacji w internecie występuje jako kabel do linii napowietrznych, czy może Pan określić jaki to producent lub podać jakiś zamiennik lub jego dane techniczne.

**Odpowiedź:** Kabel ziemny o podobnych parametrach optycznych nie gorszych niż AREO 8J.

Z poważaniem

  
mgr Tomasz Stolarczyk