

Rzaśnia dnia 06.02.2015 roku

UGB.ZP.271.2.2015.PC

## Do zainteresowanych


**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowania terenu w miejscowości Rekle**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie:** Proszę o wyjaśnienia dotyczące Państwa odpowiedzi odnośnie drzwi wejściowych zewnętrznych z pcv. Określenie „klasy antywłamaniowej B” nic nie mówi producentom drzwi. Określenie B oznaczało wzmocnione wg norm obowiązujących ok.10 lat temu. Obecnie zgodnie z wytycznymi UE drzwi antywłamaniowe oznacza się symbolami RC. Wobec powyższego, proszę o określenie aktualnie obowiązującej klasy antywłamaniowej drzwi i ich szklenia oraz rodzaju materiału aluminium czy pcv. Wyjaśnienia pozwolą wszystkim oferentom wycenić zakres prac zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 03.02.2015 roku (odpowiedź na pytanie nr 5) pojawiła się omyłka pisarska mówiąca o drzwiach zewnętrznych z PCV. **Drzwi zewnętrzne mają być wykonane z ciepłego aluminium antywłamaniowe, dwuskrzydłowe, przeszklone w obydwu skrzydłach (skrzydło boczne z możliwością otwierania) oraz naświetlem w górnej części całych drzwi. Klasa antywłamaniowości minimum C, drzwi wyposażone w zamek minimum trzypunktowy i wkładkę antywłamaniową. Przeszklenie drzwi klasy minimum P4 wg PN-EN 356:2000. Drzwi muszą posiadać stosowne atesty lub certyfikaty.**

Z poważaniem

  
WÓJT  
mgr Tomasz Stolarczyk