

**GMINA RZAŚNIA**  
ul. Kościuszki 16  
98-332 RZAŚNIA  
NIP 508-00-14-460

Rzaśnia, dnia 24 września 2015 roku

UGB.ZP.271.28.2015

### Do zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy linii kablowej NN do zasilania działek wraz z kablem zasilającym oświetlenie uliczne na terenach inwestycyjnych**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póź. zm.), w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie 1:** Czy inwestor dopuszcza łączenie kabla za pomocą muf (może być kłopot z dostarczeniem takiej ilości kabla na budowę w jednym kawałku)

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf.


**Pytanie 2:** Czy wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania obsługi geodezyjnej (brak takiej pozycji w przedmiarze robót )

**Odpowiedź:** Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej o czym mówi § 3 pkt 2 ppkt 26 załącznik nr 6 – wzór umowy do SIWZ.

**Pytanie 3:** Jaki ma być zainstalowany układ pomiarowy w złączu (półpośredni czy bezpośredni)

**Odpowiedź:** Zamawiający wyjaśnia, że w złączu ma być zainstalowany układ pomiarowy bezpośredni.

Z poważaniem



**SWÓJT**  
mgr Tomasz Stolarczyk