

UGB.ZP.271.15.2016.PC

Do Zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy dróg na terenie gminy Rzaśnia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie 1: Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe na potrzeby niniejszego zamówienia mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz Wymagań Technicznych WT-1 i WT-2 wydanie 2010?

Odpowiedź: Potwierdzamy konieczność stosowania mieszanek min.-bit spełniających wymagania normy PN-EN 13108-1 oraz wymagań WT-1 i WT2 wydanie z 2010r.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie oraz w jakiej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszyw ze skał wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia? Jeśli tak, to do których warstw Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kruszyw ze skał wapiennych i dolomitowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych na potrzeby niniejszego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych modyfikowanych gumą z przetworzonych opon samochodowych.


Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych na potrzeby niniejszego zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza stosowania destruktu złomu papy do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.

Pytanie 6: Czy w przedmiarze robót *Przebudowa dróg śródpolnych w m. Zielęcín - gm. Rządźnia* w poz. 32 *Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10 cm, jest prawidłowo policzona?*

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż pozycja 32 przedmiaru jest błędnie policzona. W przedmiarze jest „2*350*0,1” natomiast powinno być „2*250*0,1”. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Z poważaniem


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk