

Rzaśnia dnia 29.07.2016 roku

UGB.ZP.271.21.2016.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie rozbiórki i budowy mostu drogowego na rzece Kętce w miejscowości Rekle

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie : Zwracam się z prośbą o sprawdzenie czy w przedmiarze robót (pozycja 14 – Rozebranie dźwigarów głównych lub belek poprzecznych mostów) nie wystąpił błąd w obliczeniu ilości przeznaczonej do rozbiórki. Wg moich obliczeń:

$18 \text{ szt.} \times 3,64\text{m} \times 0,4\text{m} \times 0,5\text{m} = 13,104\text{m}^3$ betonu

1 m^3 betonu waży około 2,5t co daje: $13,104\text{m}^3 \times 2,5\text{t} = 32,76\text{t}$

Proszę o sprawdzenie pozycji i o informację zwrotną po uzyskaniu wyjaśnień.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza omyłkę w przedmiarze i dokona modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Z poważaniem


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk