

Pajęczno, dnia 11.06.2007 r.

Urząd Gminy  
w Rzęśni  
98 – 332 Rzęśnia  
ul. Kościuszki

## Ocena

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2007 r. Nr 61, poz. 417) oraz sprawozdań z dnia 11.06.2007 r. nr PSSE – OL – LHK/N/60P/1,5,6/07 i PSSE – OL – LHK/N/60P/7,8,/07 z badań przeprowadzonych przez: **Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieluniu**

próbki wody nr 63/HK/07/1 protokół pobrania nr 63/HK/07 pobranej do badania w dniu 08.06.2007 r.

z wodociągu **Rzęśnia – ujęcie wody – hydrofornia**

próbki wody nr 63/HK/07/5 protokół pobrania nr 63/HK/07 pobranej do badania w dniu 08.06.2007 r.

z wodociągu **Rzęśnia – Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Gminy w Rzęśni**

próbki wody nr 63/HK/07/6 protokół pobrania nr 63/HK/07 pobranej do badania w dniu 08.06.2007 r.

z wodociągu **Rzęśnia – Stróża – Piekarnia wł. Juszczyk**

próbki wody nr 63/HK/07/7 protokół pobrania nr 63/HK/07 pobranej do badania w dniu 08.06.2007 r.

z wodociągu **Rzęśnia – Biała – Zakład masarski wł. Wdowczyk**

próbki wody nr 63/HK/07/8 protokół pobrania nr 63/HK/07 pobranej do badania w dniu 08.06.2007 r.

z wodociągu **Rzęśnia – Chorzew – Piekarnia wł. Borek**

właściciel urządzenia – **Urząd Gminy w Rzęśni**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie  
stwierdza  
brak przydatności wody do spożycia.**

**W zakresie przebadanych parametrów zostały naruszone wymagania  
określone w w/wym. rozporządzeniu.**

We wszystkich w/w próbkach stwierdzono **paciorkowce kałowe.**



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNI  
Anna M...  
mgr higieny i epidemiologii