

Pajęczno dnia 11.06.2007 r.

Nasz znak : PPIS- HK -485/1/2007

Wójt Gminy Rząśnia
98 – 332 Rząśnia
ul. Kościuszki

DECYZJA

Dotyczy: **Wodociągu Rząśnia**

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 5 i w związku z art. 27 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. nr 122, poz. 851, ostatnia zmiana Dz. U. z 2006 r. nr 220 poz. 1600), Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z 2006r), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,poz .417 z 2007r.), art. 104 KPA oraz w oparciu o wyniki badań wody z wodociągu Rząśnia przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieluniu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie

nakazuje:

1. Przeprowadzić skuteczną dezynfekcję i płukanie sieci wodociągowej w celu doprowadzenia wody do dobrej jakości – art. 1, art. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z 2006r), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,poz .417 z 2007r.).
2. Poinformować użytkowników wodociągu o powstałym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym oraz zakazie używania wody surowej do spożycia, przygotowywania napojów, mycia zębów, sporządzania potraw oraz mycia owoców i warzyw – art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z 2006r),

Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2007 r. pobrano do badania 8 prób wody z wodociągu Rząśnia, numer protokołu poboru 63/HK/07. 5 pobranych prób wody wykazało zanieczyszczenie mikrobiologiczne, były to następujące próby pobrane z sieci wodociągu i ujęcia :

63/HK/07/1 – Rząśnia ujęcie wody – hydrofornia – **paciorkowce kałowe - 12**

63/HK/07/5 – Rząśnia – Gospodarstwo Pomocnicze UG Rząśnia - **paciorkowce kałowe - 4**

63/HK/07/6 – Stróża 26 B – Piekarnia wł. Juszczyk- **paciorkowce kałowe - 8**
63/HK/07/7 – Biała 109 – Zakład masarski wł. Wdowczyk - **paciorkowce kałowe - 8**
63/HK/07/8 – Chorzew 14 a – Piekarnia wł. Borek - **paciorkowce kałowe – 6**
Sprawozdania z badań numer PSSE-OL-LHK/N/60P/1,5,6/07 i PSSE-OL -LHK/N/60P/7,8/07
z dnia 11.06.2007 r.

Jest to niezgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz .417 z 2007r.) i stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzkiego - § 2 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi ul. Wodna 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNE

Anna Muszyńska
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Rzaśnia
2. Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Gminy Rzaśnia
- 3..a/a

RADCA PRAWNY

mgr Michał Jasny
Op C 421/V/99