

1 Hydrant nadziemny DN80
2 Kolano stopowe żeliwne kołnierzowe DN80
3 Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN80, L=800mm
4 Zasuwa z żeliwa sferoidalnego DN80 z miękkim uszczelnieniem klina
5 Obudowa teleskopowa z wrzecionem
6 Skrzynka żeliwna uliczna do zasuwy DN80
7 Kolano dwukołnierzowe żeliwne DN80
8 Płyta chodnikowa 500x500x70mm
9 Płyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw
10 Podbudowa z betonu chudego
11 Obsypka żwirowa 2–16mm z zagęszczeniem
12 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowłókniny
13 Króciec redukcyjny dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100/DN80
14 Króciec jednokołnierzowy z żeliwa sferoidalnego DN100

Uwagi:

1 Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową grubości min. 250 µm
2 Hydrant malowany proszkowo w kolorze czerwonym RAL 3000
3 Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PCV grubości min. 2mm

Inwestor:	Sylwia Słomian ul. Ogrodowa 6, 98-332 Rząśnia		
Obiekt:	Budowa sieci wodociągowej PVC DN110		
Lokalizacja obiektu:	Jednostka ewidencyjna Rząśnia Obręb ewidencyjny Rząśnia Działka nr 324/6, 324/11, 324/41, 784		
Treść rysunku:	Schemat podłączenia hydrantu HP5		
Branża: Sanitarna	Skala: 1:20	Nr rys.: 14	
Data opracowania:	Listopad 2017r.		
Projektant:	mgr inż. Michał Smardzewski LOD/3204/PBS/17	Podpis:	
Kreślił:	Zbigniew Smardzewski UAN-IV-10220/47/81	Podpis:	