

UGB.271.23.2019.PC

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla dostaw, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego dla Gminy Rzaśnia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie nr 1: Czy możliwe jest zastosowanie akumulatorów o identycznych parametrach jak w specyfikacji ale w kształcie prostopadłościanu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów o identycznych parametrach jak w specyfikacji ale w kształcie prostopadłościanu.

Pytanie nr 2: Czy możliwe jest zainstalowanie akumulatora w słupie latarni?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż możliwe jest zainstalowanie akumulatora w słupie latarni.


Pytanie nr 3: W przypadku instalacji akumulatora u podstawy latarni rekomendujemy umieszczenie go w specjalnej skrzyni hermetycznej czy dopuszcza się takie rozwiązanie?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia istnieje możliwość montażu akumulatora w specjalnej skrzyni hermetycznej u podstawy lampy jednak pod poziomem gruntu.

Pytanie nr 4: Przy dopuszczalnym rozwiązaniu wymienionym w punkcie 3 czy możliwe jest zastosowanie akumulatora o stopniu ochrony IP 65? (skrzynia zapewnia wymaganą ochronę).

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia klasa ochrony to IP 68.

Z poważaniem


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk