

UGB.271.4.2020.PC

## Do zainteresowanych

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku remizy OSP w Białej**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie 1:** Prosimy o udostępnienie projektu przebudowy instalacji elektrycznej w części wchodzącej w zakres niniejszego postępowania przetargowego. Jednocześnie prosimy przy braku projektu o szczegółowy zakres prac, jaki należy wykonać przy realizacji tej przebudowy.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada projektu przebudowy instalacji elektrycznej dlatego zmodyfikuje treść SIWZ uszczegóławiając w tym zakresie przedmiar robót.

**Pytanie 2.** Prosimy o podanie parametrów technicznych oraz estetycznych, jakie powinny spełniać oprawy oświetleniowe - kinkiety oraz oprawy elewacyjne.

**Odpowiedź:** W załączeniu przedstawiamy przykładowy wzór kinkiету.

**Pytanie 3.** Prosimy o wskazanie sposobu sterowania oświetleniem zewnętrznym - elewacyjnym.


**Odpowiedź:** Cyfrowy wyłącznik zmierzchowy i wyłącznik ręczny.

**Pytanie 4.** Prosimy o potwierdzenie, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma wykonania projektu modernizacji instalacji elektrycznej.

**Odpowiedź:** Potwierdzamy, że w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma wykonania projektu modernizacji instalacji elektrycznej oprócz elementów określonych w przedmiarze robót.

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z wnioskiem dokonał modyfikacji treści SIWZ i przesunął termin składania ofert o liczbę dni niezbędną do dokonania ewentualnych zmian w ofercie.

Z poważaniem

  
WÓJT  
mgr inż. Ryszard Stolarczyk

