


YDY 3x2,5mm² (ZASILANIE KOTŁOWNI-KOCIOŁ)

YDY 3x2,5mm² (ZASILANIE POMPY C.O.)

2YDY 5x1,5mm² (DO AGREGATU CHŁODNICZEGO)

YDY 3x1,5mm² (OŚWIETLENIE PIWNICY)



OPRAWY:

- ⊗ -OPRAWA ŻAROWA LA-FIDO 00-10
1x100W (BRILUX) biała
- ⊗ -OPRAWA ŻAROWA LA-AL 2320-00
1x100W (BRILUX) biała

tel/fax: 042 215 83 76 e-mail: sfinansowanie@prostrada.pl		slma S.C. PROJEKTY BUDOWLANE 95-200 Pabianice ul. Piłsudskiego 34	
Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP W STROŻY			
Adres obiektu:	Biała 62, 98-332 Rzaśnia dz. nr ewid. 630/2		
Investor:	Gmina Rzaśnia ul. Kościuszki 16, 98-332 Rzaśnia		
Branża:	elektryczna		
Projektował:	inż. Roman Paszkiewicz nr upr. 2393/WL		
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNICY PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH	Nr rys.	3E
Skala:	1:50	Data:	08.2006