


3. Wyniki obliczeń

3.1 Boisko wielofunkcyjne: Izokontury

Boisko wielofunkcyjne

Siatka : Boisko wielofunkcyjne na wysokości $Z = 0.00$ m
 Obliczenia : Natężenie oświetlenia (lux)



A ———> MVP506 A/59

Średnia
110

Min/śr
0.80

Min/Max
0.70

Współczynnik pogorszenia
0.80

Skala
1:750