


- Oznaczenia:
- - proj. przewody dachowych zwodów niskich
 - - - - proj. uziom otokowy - FeZn 25x4 mm
 - - proj. złącze kontrolne



Temat: instalacja odgromowa w budynku	
Rodzaj obiektu	Projektant
Projektant	mgr inż. <i>[signature]</i>
Data: lipiec 2008	Nr rys. 3
mgr inż. <i>[signature]</i> Zapisk	
Data: lipiec 2008	
Lb: bud. Nr ewid. LOD/035870/08/05	
97-400 Białystok, ul. Opławy 13	
tel. kom. 691 436 240	