


Dla porównania, według opracowań studialnych europejskich, standard d optymalnych wymiarów kabiny umożliwiającej transfer boczny przedni i skośn z obrotem wynosi  $165 \times 185$  cm (Rys. Nr 77).


STAROSTWO POWIATOWE  
w PAJĘCZNIE



Rys. Nr 77. Optymalne wymiary kabiny umożliwiającej transfer boczny, przedni i ze skosu z obrotem, wg opracowań studialnych europejskich

Kabina ustępowa powinna być wyposażona w miskę ustępową o wysokości 50 cm oraz uchwyty i poręcze rozmieszczone w różny sposób. Każdy ze sposobów wymaga posilkwowania się poręczami i uchwytami mogącymi przenieść obciążenie do 120 kg.

Różne sposoby wyposażenia miski ustępowej w poręcze stałe i ruchome pokazuje rysunek Nr 78.




Rys. Nr 78. Różne sposoby wyposażenia miski ustępowej w poręcze stałe i ruchome




strzeń od spodu i być odsunięte od ściany tak, aby pod urządzeniem znalazło się miejsce na podnóżki wózka.

Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 85 do 90 cm ponad posadzką. Wysokość przestrzeni od podłogi do umywalki powinna być nie mniejsza niż 67 cm, a wolna przestrzeń przy umywalce, powinna wynosić  $90 \times 125$  cm w rzucie.

Dla ułatwienia korzystania z umywalki, korzystne jest umieszczenie przy niej uchwytów (poręczy) z dwóch lub z jednej strony (Rys. Nr 83).



Rys. Nr 82. Przykładowe wyposażenie natrysku



Rys. Nr 83. Zasady umieszczania umywalki dostępnej dla osób niepełnosprawnych