

OZNACZENIA

1. Kociol wodny stalowy typu Pellets Fuzzy Logic o mocy cieplnej 25 kW
2. Naczynie wzbiorcze otwarte o poj. Vc = 25 l i wym. 25x25x40cm
3. Wymiennik ciepła firmy DANFOSS typu XB061-1 20 o mocy cieplnej 25 kW
4. Pompa obiegu kotłowego (pierwotnego) typu UPS 20 - 60
5. Pompa obiegowa ogrzewania podłogowego typu MAGNA 25 - 100
6. Pompa obiegowa ogrzewania grzejnikowego typu UPE 25 - 60
7. Naczynie przeponowe CO typu REFLEX NG18/3
8. Mieszacz trójdrogowy typu ZT3D7762-2.5 / Ø15mm
9. Mieszacz trójdrogowy typu HRB3 / Ø32mm
10. Podgrzewacz cw pionowy typu WCW 200 o poj. 200 l
11. Pompa obiegowa cw typu UPS 15 - 60
12. Pompa cyrkulacyjna cw typu UPS(B) 15 -50B
13. Naczynie przeponowe dla CW typu REFIX - DD8
14. Zmiękczacz kompaktowy typu ES37 / 0,9 m3/h
15. Zawór bezpieczenstwa membranowy typu SYR 1915 /15x20mm/0,3 MPa
16. Zawór bezpieczenstwa membranowy typu SYR 2115 /20x25mm/0,6 MPa
17. Wodomierz skrzydelkowy typu JS-1,5 / dn=20 mm
18. Wodomierz skrzydelkowy typu JS - 2,5 / dn = 20mm
19. Sterownik kotłowy fabryczny
20. Czujnik temperatury zewnętrznej
21. Czujnik temperatury wody po zmieszaniu
22. Czujnik temperatury cwu
23. Regulator pomieszczenia
24. Komin ceramiczny Ø200mm, Hk = 6,4 m
25. Czopuch dwuścienny typu MKDZ Ø160/220, l = 0,5 m
26. Czerpnia powietrza ścienna typu A o wym. 200 x 100mm
27. Studzienka schładzająca Ø400mm, h = 0,8m

Instal Projekt
mgr inż. Mariusz Kościelny
Os. Wyszyńskiego 21B/4
98 - 300 Wieluń
NIP 832 193 25 10
tel. 510 215 840

Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	SANITARNA		
Temat:	TECHNOLOGIA KOTŁOWNI		
Nazwa rys:	Schemat technologiczny kotłowni		
Obiekt:	Budynek świetlicy wiejskiej		
Adres	Będków, gm. Rząśnia (dz. nr ewid. 207/1, 208)		
Projektant	mgr inż. Mariusz Kościelny	OPL/0546/POOS/09	
Sprawdził	mgr inż. Anna Nowakowska	192/01WI	
Inwestor	Gmina Rząśnia ul. Kościuszki 16 98 332 Rząśnia	SKALA --------	05.2010 IS - 7