

Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol	Rodzaj	d	R _i	R _e	R	U	Φ _T	A	Q _{proc}
		m	m ² ·K/W	m ² ·K/W	m ² ·K/W	W/m ² ·K	W	m ²	%
DW	Drzwi wewnętrzne					3,500	0	5,40	0,0
DZ	Drzwi zewnętrzne					2,400	956	9,50	6,4
O1	Okno (światlik) zewnętrzne					1,600	1902	23,58	14,7
PG	Podłoga na gruncie	0,657	2,003		5,680	0,176	635	212,67	20,9
S1	Strop pod nieogrz. poddaszem	0,262	0,100	0,100	4,940	0,202	2496	230,90	45,7
SW 13	Ściana wewnętrzna	0,130	0,130	0,130	2,613	0,383	0	29,12	0,0
SW 23	Ściana wewnętrzna	0,230	0,130	0,130	4,835	0,207	0	38,34	0,0
SZ 32	Ściana zewnętrzna	0,300	0,130	0,040	5,232	0,191	1637	192,88	12,3

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Opis	θ_{int}	A	V	H _i	n	V _v	θ_v	Φ_T	Φ_V	Φ
	°C		m ³	m	1/h	m ³ /h	°C	W	W	W
Wiatrołap	16,0	3,60	10,8	3,00	1,0	10,8	-20,0	409	132	542
Komunikacja	16,0	21,97	65,9	3,00	1,0	65,9	-20,0	143	807	950
Sala do pracy naukowej	20,0	40,17	120,5	3,00	1,2	144,6	-20,0	1612	1967	3579
Sala główna	20,0	63,58	190,7	3,00	1,2	228,9	-20,0	2550	3113	5663
Pom. porządkowe	16,0	2,77	8,3	3,00	1,0	8,3	-20,0	32	102	134
Sala do pracy indywid.	20,0	20,35	61,1	3,00	1,5	91,6	-20,0	771	1245	2017
Łazienka	25,0	7,14	21,4	3,00	2,3	50,0	-20,0	437	765	1202
Przedsionek męski	20,0	4,25	12,8	3,00	2,6	32,7	-1,6	179	240	420
Sanitariat męski	25,0	5,62	16,9	3,00	3,2	53,5	-1,3	477	479	956
Przedsionek damski	20,0	2,63	7,9	3,00	3,8	30,0	0,0	-10	204	194
Sanitariat damski	25,0	4,38	13,1	3,00	3,8	50,0	0,0	225	425	650
Pom. socjalne	20,0	11,30	33,9	3,00	1,0	33,9	-20,0	396	461	857
Kotłownia	8,0	11,66	35,0	3,00	1,0	35,0	-20,0	403	333	736