

Rzaśnia dnia 29.10.2010 roku

Do zainteresowanych


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia dla robót budowlanych mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy świetlicy wiejskiej w Będkowie

W związku ze skierowaną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Pytanie: W związku z rozbieżnościami pomiędzy rysunkami a częścią opisową, proszę uprzejmie o sprecyzowanie o jaki typ ogrodzenia w planowanej inwestycji chodzi, tzn. o ogrodzenie siatkowe czy panelowe.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że odnośnie ogrodzenia nie występują żadne rozbieżności pomiędzy rysunkami a częścią opisową. Rozbieżności faktycznie występują pomiędzy częścią opisową a przedmiarem (kosztorysem nakładczym). Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia w którym przedmiar ma charakter pomocniczy do wyceny należy przyjąć ogrodzenie panelowe zgodnie z częścią opisową projektu.

Z poważaniem


WÓJT
mgr Tomasz Stolarczyk