

UGB.ZP.271.17.2011

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie ogrodzenia Gminnego Domu Kultury w Kodraniu.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

**Pytanie 1** Proszę o podanie kolorystyki, wypełnienia, wymiarów i wyposażenia projektowanej bramy i furtki.

**Odpowiedź:**

- Kolorystyka - **zielony**
- Brama i furtka wyposażona w system zamykający z zamkiem bębnowym i kluczem,
- **Bramę dodatkowo wyposażyć w listwę zębatą do napędu elektrycznego,**
- Wypełnienia – liczba przeprofilowań w panelu 4, odległość między prętami pionowymi 5 cm, wysokość panelu 1,5 m, długość panelu między słupkami 2m, panel mocowany do słupków minimum 4 obejmami, podmurówka z bloczków lub płyt betonowych wysokości 30-35 cm, wysokość bramy 1,70 m, szerokość 5 m, furtka szerokości 1,2 m - wg projektu.

  
mgr Tomasz Stolarczyk