

Rzaśnia, dnia 12.07.2011 rok

UGB.ZP.271.25.2011

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Rzaśni w ramach programu Radosna Szkoła

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie: 1

Czy zamawiający dopuści wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z granulatu gumowego SBR i EPDM posiadającej wymagane atesty i certyfikaty, wylewanej monolitycznie na placu budowy, dostosowanej do wymaganych stref wysokości bezpiecznego upadku montowanych urządzeń placu zabaw.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wykonania nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej z granulatu gumowego SBR i EPDM wylewanej monolitycznie na placu budowy. Nawierzchnię należy wykonać w sposób określony w dokumentacji projektowej

Pytanie: 2

Czy zamawiający dopuszcza budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem poliuretanowym, o wymiarach 300 x 300 mm układanych na podbudowie betonowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza budowy nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem, o wymiarach 300 x 300 mm

Z poważaniem


mgr Tomasz Stolarczyk