

UGB ZP.272.7.2012

Do zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjno w Rzaśni

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie: W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym na w/w inwestycję proszę o potwierdzenie, że nawierzchnia sportowa typu „TARTAN” opisana w dokumentacji projektowej składa się z następujących warstw:

- mata gumowa z granulatu SBR wylewana maszynowo bezpośrednio na podbudowie z asfaltobetonu o grubości 10mm - szpachla - wylewka z kleju poliuretanowego zasypanego granulatem EDPM o grubości 3mm

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza, że nawierzchnia sportowa typu „Tartan” opisana w dokumentacji sportowej składa się z następujących warstw:

- mata gumowa z granulatu SBR wylewana maszynowo bezpośrednio na podbudowie z asfaltobetonu o grubości 10mm - szpachla - wylewka z kleju poliuretanowego zasypanego granulatem EDPM o grubości min. 3mm

Z poważaniem


mgr Tomasz Stolarczyk