

Stacja
Gawłów 6, nr 8-1431

UZGODNIENIA

projektowane podwieszenie linii zasilającej oświetlenie uliczne
na istniejącej podbudowie słupowej linii napowietrznej m

projektowana oprawa oświetleniowa, montaż na
istniejącym słupie energetycznym, oprawa nr 1 w
kolejności

odległości pomiędzy istniejącymi
stanowiskami oświetleniowymi: L=4,3m

-4,3,0-m

-50,0-m

454

-50,0-m

456

Projektowane podwieszenie linii
zasilającej oświetlenie uliczne na
istniejącej podbudowie słupowej linii
napowietrznej 0,4 kV, typ kabla
AsXSn 2 x 25 mm², L=150m,
Lm=159m

zasilanie z istniejącego
obwodu oświetleniowego,
zasilanie stacja
-50,0-m-Gawłów 6, nr 8-1431

371

OPP3

OPP2

OPP1

Budowa oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem istniejącej podbudowy słupowej
linii napowietrznej 0,4 kV na terenie Gminy Rzaśnia

Temat:	Projekt zagospodarowania, projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej - Gawłów /Rzów/			Skala 1 : 1000	
Inwestor:	Gmina Rzaśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rzaśnia			Wersja: 10m 2	Wersja: 7
Adres inwestycji:	Gawłów /Rzów/, działki wg wykaźu zamieszczanego w PB, obr. geod. Gawłów			Data opracowania: marzec 2010 r.	
Projektant:	mgr inż. Tomasz Będra			upr. bud. elektr. nr 187/01/WŁ	
Sprawdzający:				Projekt:	