

2 modały wewnętrzne pompy ciepła

Modał zewnętrzny pompy ciepła

CV33-500 [1800 mm] - Grzejnik płytowy stalowy

RFWXV28AVEB Φ=2800 W — KLIMAKONWEKTOR

UWAGA:
W pomieszczeniu garaże wykonać studnię schładzającą i podłączyć ją za pomocą rury PCV 110 do istniejącej kanalizacji PCV160

Instalację grzejnikową zaprojektowano na rurach PEX-b-AL-PEX firmy KISAN
Instalację klimakonwektorów zaprojektowano na rurach miedzianych w izolacjach

Wszystkie przewody zaizolować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem

Skropliwy z pomp ciepła a także z klimakonwektorów odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacyjnego poprzez wykonanie specjalnych syfonów.

___ zasilanie z instalacji
___ powrót z instalacji

K.M.R PIPES - ENGINEERING
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

TEMAT	Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej z wykorzystaniem pompy ciepła powietrze-woda wraz z budową instalacji elektrycznej w zakresie niezbędnym do realizacji
INWESTOR	ZYRZYŻ-GMINY ADRES ul. Kościuszki 10 89-500 Rogoźno
ADRES INWESTYCJI	BNIEWZIN dz. nr 298, 297/2 gm. Rogoźno
AUTORZY	mgr inż. Ryszard Kos — projektowanie branży sanitarnej mgr inż. Maciej Sękowski Mł. Patrycja Sękowska
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Zalewski — branża sanitarna
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
RYSUNEK	Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania
BRANŻA	SANITARNA — NR RYS. IS02
DATA	WRZESIEŃ 2022 — SKALA 1:50