

2 moduły wewnętrzne pompy ciepła

Moduł zewnętrzny pompy ciepła

CV33-500 [1800 mm] - Grzejnik płytowy stalowy

RFXD/28AVEB Φ=2860 W
KLIMAKONWEKTOR

Instalację grzejnikową zaprojektowano na rurach PEX-b-AL-PE80 np. firmy KISAN
Instalację klimakonwektorów zaprojektowano na rurach miedzianych w otulinach

Wszystkie przewody zabezpieczyć zgodnie z aktualnym rozporządzeniem

1 ___ 2 przewody zasilające

1 ___ 2 przewody powrotne

Przewody dostarczone przez dostawcę pomp ciepła (przewody w komplecie z pompami ciepła)

K.M.R
PROJ. - ENGINEERING
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

TEMAT	Budowa instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji z odzyskiem ciepła, solarnej wspierającej ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową oraz instalacji wentylacyjnej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Rzeczycy wraz z odbudową istniejącej elektrowni w zakresie źródła ciepła i instalacji wentylacyjnej
INWESTOR	ZARZĄD GMINY RZECZYCA ul. Kościuszki 10 63-000 Rzeczyca
ADRES INWESTYCJI	298, 297/2
AUTORZY	mgr inż. Paweł Kmr — mgr inż. Mariusz Dykowski — inż. Katarzyna Dykowska
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Zalewski — 63XX/XX
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
RYSUNEK	Rozmieszczenie głównych urządzeń źródła ciepła
BRANŻA	SANITARNA
DATA	WRZESIEŃ 2012
SKALA	1:25
NR RYS	IS05