

2 moduły wewnętrzne pompy ciepła

Moduł zewnętrzny pompy ciepła

CV33-800 [1800 mm] - Grzejnik płytowy stalowy

RFWXY28AYE8
Φ=2000 W
KLIMAKONWEKTOR

Instalację grzejnikową zaprojektowano na rurach PEX-b-AL-PE80 np. firmy KISAN
Instalację klimakonwektorów zaprojektowano na rurach miedzianych w szlangach

Wszystkie przewody zaizolować zgodnie z aktualnym rozporządzeniem

zasilanie z instalacji

powrót z instalacji

K.M.R
PIPES - ENGINEERING
BIURO PROJEKTOWE INSTALACJI SANITARNYCH

TEMAT	Rodzaj instalacji: centralnego ogrzewania, chłodzenia wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wentylacji kotłowni wodnej Centralnej Sieci Pomocy Technicznej wraz z wentylacją kotłowni chłodzeniową w zakresie: Rzut płyta - instalacja centralnego ogrzewania	
INWESTOR	ZARZĄD SIECI RZĄDOWEJ ul. Kwiatowa 15 00-000 Kwiatowo	
PROJEKTOR	SPRZĘDZIŁ mgr inż. Paweł Rzeźnik	
	298, 297/2	
AUTORZY	mgr inż. Paweł Rzeźnik	mgr inż. Paweł Rzeźnik
	mgr inż. Mikołaj Kowalski	
	Inż. Katarzyna Rybarska	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jerzy Zalewski	mgr inż. Jerzy Zalewski
FAZA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
RYSUNEK	Rzut płyta - instalacja centralnego ogrzewania	
BRANŻA	SANITARNA	NR RYS
DATA	WRZESIEŃ 2012	SKALA 1:50
		IS03