

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Opracowanie obejmuje roboty elektryczne budowy wewnętrznej linii zasilającej przepompowni ścieków w miejscowości Suchowola, gm. Rząśnia, zgodnie z projektem budowlanym zasilania pompowni ścieków P-2.

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się wykonanie wykopu pod kabel zasilający przepompownię. Opracowanie dotyczy także połączeń skrzynki sterowniczej pompowni oraz pomiary powykonawcze skuteczności zerowania i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

## Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie zasilania przepompowni ścieków P-2 w miejscowości Suchowola, gm. Rząśnia
3. Jako podstawę opracowania przyjęto poniżej wyszczególnione katalogi

## Spis katalogów

Symbol	Nazwa katalogu, Wydanie
KNNR 5	Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Załącznik nr 1 MRRI B 26.09.2000)
KNP 74	Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe (KNP tom VII, Cz.IV - wyd.IV W-wa 1997r., dawniej KNPI CA Cz.21, Dz.50)
KNP 1813	Roboty pomiarowo - kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych

## Kosztorys nakładczy

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
1 Włz - kabel zalicznikowy							
1.1 Element							
1.1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III							
robotnicy	r-g	2,24	2,24000			0,92 m3	
1.1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m							
robotnicy	r-g	0,0126	0,01260			3,000 m	
piasek	m3	0,056	0,05600				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
samochód samowyładowczy	m-g	0,008	0,00800				
1.1.3 KNNR 5/707/2 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 4x10							
robotnicy	r-g	0,0646	0,06460			5,000 m	
kabel YKXS 4x10	m	1,04	1,04000				
wazelina techniczna	kg	0,011	0,01100				
opaski kablowe typu Oki	szt	0,1	0,10000				
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m2	0,42	0,42000				
słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0,015	0,01500				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
środek transportowy	m-g	0,0149	0,01490				
przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,0045	0,00450				
ciągnik kołowy	m-g	0,0045	0,00450				
żuraw samochodowy	m-g	0,0045	0,00450				
1.1.4 KNNR 5/113/1 Rury ochronne, z PVC, do Fi 80-mm							
robotnicy	r-g	0,44	0,44000			3,00 m	
Rury PVC	m	1,04	1,04000				
Uchwyty do rur PVC	szt	0,7	0,70000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
1.1.5 KNNR 5/702/2 Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III							
robotnicy	r-g	1,21	1,21000			0,6 m3	
1.1.6 KNNR 5/726/9 Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych							
robotnicy	r-g	1,57	1,57000			2,000 szt.	
końcówki kablowe	szt	4	4,00000				
uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	1	1,00000				
opaski kablowe typu Oki	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
1.1.7 KNNR 5/401/4 Skrzynka zabezpieczenia zalicznikowego 400x260							
robotnicy	r-g	10,2	10,20000			1 kpl	
Tablica 6-polowa do zabezpieczeń zalicznikowych z wyłącznikami nadmiarowymi S-303	szt	1	1,00000				
1.1.8 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 35 mm2 pod zaciski lub bolce							
robotnicy	r-g	0,0263	0,02630			8,000 szt.żył	
1.1.9 KNNR 5/407/4 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowy S303C16A							
robotnicy	r-g	0,34	0,34000			1,000 szt.	
Wyłącznik nadprądowy S 303 C 16	szt	1	1,00000				
1.1.10 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)							
robotnicy	r-g	0,83	0,83000			1,000 pomiar	
1.1.11 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy							
robotnicy	r-g	1,98	1,98000			1,000 odc.	

Opis pozycji podstawy nakładów wyliczenie ilości robót	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość jedn.		
					R	M	S
2 rozdzielnica RZS							
2.1 Element							
2.1.1 KNNR 5/1101/9 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 15 kg - do 4 mocowań- konstrukcja dostarczona wraz z szafą RZS							
robotnicy	r-g	0,503	0,50300				1,000 szt.
konstrukcje wsporcze	szt	1	1,00000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
2.1.2 KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- tablica RZS dostawa wraz z pompownią w komplecie							
robotnicy	r-g	4,49	4,49000				1,000 szt.
rozdzielnice (zestawy)	kpl	1	1,00000				
2.1.3 KNP 1813/1317/1 Bateria kondensatora 3-fazowego, do 100kVAr							
robotnicy	r-g	13,2	13,20000				1 szt
Bateria kondensatora 2,5 kVAr	szt	1	1,00000				
2.1.4 KNP 74/502/9 Montaż styczników, przekaźników, przycisków i lampek w szrankach, montaż lampek sygnalizacyjnych							
robotnicy	r-g	0,154	0,15400				1 szt
Styczniki 25A 7,5 kVAr, cewka 230VAC	szt	1	1,00000				
2.1.5 KNNR 5/603/3 Przewody uziemiające i wyrównawcze w kanałach mocowane przez przyspawanie do konstrukcji (bednarka o przekroju do 120 mm2)							
robotnicy	r-g	0,176	0,17600				5,000 m
bednarka ocynkowana	m	1,04	1,04000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
spawarka	m-g	0,088	0,08800				
2.1.6 KNNR 5/605/8 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III							
robotnicy	r-g	0,447	0,44700				6,000 m
pręty stalowe ocynkowane	m	1,04	1,04000				
złącza kontrolne	szt	0,02	0,02000				
osłony przewodów	szt	0,02	0,02000				
Materiały inne (Materiały)	%	2,5					
wibromłot	m-g	0,205	0,20500				
2.1.7 KNNR 5/407/4 Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - ochronnik przeciwprzepięciowy Typu B - 4 polowy							
robotnicy	r-g	0,34	0,34000				1,000 szt.
ochronnik DEHNquard Dg M TNC 275 lub podobny	szt	1	1,00000				
2.1.8 KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)							
robotnicy	r-g	1,24	1,24000				1,000 szt.
2.1.9 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)							
robotnicy	r-g	0,5	0,50000				1,000 szt.
2.1.10 KNNR 5/1304/6 Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)							
robotnicy	r-g	0,28	0,28000				4,000 szt.
2.1.11 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)							
robotnicy	r-g	0,63	0,63000				1,000 pomiar
2.1.12 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)							
robotnicy	r-g	0,42	0,42000				2,000 pomiar
2.1.13 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)							
robotnicy	r-g	0,83	0,83000				1,000 pomiar
2.1.14 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)							
robotnicy	r-g	0,58	0,58000				1,000 pomiar

Tabela wartości elementów scalonych

1 Włz - kabel zalicznikowy

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zys  $68,00\%R + 68,00\%S$   
 $12.50\%(R+Kp(R))+12.50\%(S+Kp(S))$

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
1.1	Element	

2 rozdzielnica RZS

Narzuty: Koszty pośrednie  
Zys  $68,00\%R + 68,00\%S$   
 $12.50\%(R+Kp(R))+12.50\%(S+Kp(S))$

Nazwa elementu		Wartość z narzutami
2.1	Element	

Podsumowanie tabeli elementów scalonych

Nazwa rozdziału	Wartość rozdziału	Dodatki	Wartość rozdziału netto
1 Włz - kabel zalicznikowy			
2 rozdzielnica RZS			