

- pokrycie, obróbki i konstrukcja stropodachu wykonane zostały z pełnowartościowych materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- stan techniczny pokrycia i obróbkę dachu jest średni wymagają wymiany, konstrukcja stropodachu jest w dobrym stanie mogącym przenieść dodatkowe obciążenia z dachu,
- budynek został wykonany zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, oraz warunkami technicznymi i przepisami obowiązującymi w czasie jego wykonywania,
- istniejące przyłącza są w stanie umożliwiającym projektowaną przebudowę dachu, bez konieczności ich wymiany bądź przebudowy. Nie zachodzi potrzeba zwiększania przydziału mocy energii elektrycznej i zmiany zabezpieczeń przedlicznikowych.

8. Stwierdzenie możliwości rozbudowy i przebudowy dachu.

Na podstawie dokonanych szczegółowych oględzin i po przeprowadzonych obliczeniach statycznych, stwierdzam, że fundamenty, ściany konstrukcyjne, stropodach w budynku gimnazjum, zlokalizowanym w Rzęśni na działce nr 766/2, nie wymagają dokonywania zmian i wzmocnień istniejących konstrukcji, przeniosą dodatkowe obciążenia i budynek może być poddany przebudowie istniejącego stropodachu na dach stromy z więźby dachowej drewnianej z pokryciem blachą trapezową.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i pod nadzorem uprawnionych osób.

Koniec opisu. Stron 3.

Pajęczno, czerwiec 2013 r.

Dariusz Wawrzak
upr. bud. nr UAN VIII 7342/1/93
do projektowania w specjalności
architektonicznej
nr ewid. LOD/BO/0498/02

Opracował:

Euzebiusz Modliński
upr. bud. nr BA/02 z §11 ust. 1 pkt. 2
do projektowania w specjalności
architektonicznej
i konstrukcyjno-inżynierskiej

mgr inż. Anna Jura
upr. bud. LOD/1057/POOK/08
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. LOD/BO/8190/07

Przedsiębiorstwo Projektowania i Budownictwa
AGNIESZKA WAWRZAK

proinbud

98-330 Pajęczno, ul. Parkowa 8/12
NIP 574-119-96-58 REGON 150363892