

Rząśnia 09.08.2013 roku

UGB.ZP.271.18.2013

Do zainteresowanych


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych dla robót budowlanych , prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy dachu na części budynku Gimnazjum w Rząśni

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie: Proszę o wyjaśnienie czy wymiar rynien dachowych jest policzony prawidłowo (poz 47 kosztorysu nakładczego), długość dachu to 44,67 mb jeśli rynny będą montowane na dwóch stronach to potrzebne jest 89,34 mb taka sama sytuacja jest z barierami śniegowymi (poz 46).

Odpowiedź: Zamawiający w rozdziale 17 pkt 7 SIWZ z uwagi na ryczałtowa formę wynagrodzenia jednoznacznie określił, iż „załączone przedmiary robót nie stanowią samodzielnej podstawy do obliczenia ceny oferty. Cenę należy obliczyć w sposób wskazany w pkt 6 . Załączone przedmiary robót mogą stanowić pomoc dla wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak ze względu że mogą nie zawierać wszystkich elementów, wykonawca przy sporządzaniu oferty cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich niezbędnych materiałów, prac i urządzeń dla wykonania przedmiotu zamówienia”. Zamawiający w rozdziale 17 pkt 6 SIWZ określił, iż cenę oferty należy obliczyć sporządzając kosztorys ofertowy na podstawie dokumentacji projektowej uwzględniając zakres zamówienia określony w projekcie, SIWZ, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót (dokumenty te nawzajem się uzupełniają). Z dokumentacji projektowej wynika, iż rynny jak i bariery śniegowe będą montowane na dwóch stronach dachu w ilości 89,34 mb rynien i 89,34 mb barier śniegowych. Takie ilości rynien i barier Wykonawca powinien uwzględnić obliczając cenę oferty.

Z poważaniem


Tomasz Stolar