

Zestawienie urządzeń:

- sterownik kolektora słonecznego SolarComp 911 – 2 szt.
- pionowy podgrzewacz wody użytkowej z dwiema węzownicami LEMET 200l z wysokogatunkowej blachy stalowej emaliowanej i izolowane pianką poliuretanową. (max ciśnienie robocze zbiornika i węzownicy – 1 Mpa – 10 bar) – 2 szt.
- solarne grupy pompowe OVENTROP - Regusol L-130 grupa solarna z pompą Grundfos UPS 25-60, 1-6 l/min., DN25 – 2 szt. (+przekładka stożkowa z ringiem do grupy pompowej – 8 szt.)
- ciśnieniowe naczynie przeponowe do instalacji solarnych, grzewczych i chłodniczych, z zawartością środka przeciw zamarzaniu; wyposażone w przyłącze gwintowe oraz niewymienną membranę 18 l. REFLEX NG18 + zawór kulowy – 1 szt.
- ciśnieniowe naczynie przeponowe przeznaczone jest do instalacji wody pitnej, podwyższania ciśnienia i przygotowania c.w.u. 25 l. REFLEX DE25 – 8 szt. (+2 zawory kulowe)
- glikol propylenowy Henock 35P30 – 50 l.