


OZNACZENIA:

- 1 - rura przewodowa PE100 RC SDR11 Ø315x28,6 mm
- 2 - nierozbieralna złączka przejściowa PE/stal Ø315/250 mm
- 3 - zasuwka kołnierzowa Ø250 mm
- 4 - króciec kołnierzowy L=30 cm Ø250 mm
- 5 - zawór zwrotny antyskażeniowy EA Ø250 mm
- 6 - filtr siatkowy Ø250 mm
- 7 - wodomierz ultradźwiękowy Ø250 mm Qn=630 m³/h
- 8 - złączka kompensacyjna Ø250 mm

<div></div> <div><div>UL. ŚW. ROCHA 147</div><div>97-500 RADOMSKO</div><div>NIP 772 226 50 71</div><div>TEL. 792 952 928</div><div>ADRES E-MAIL: mmprojekt.biuro@gmail.com</div></div>						
NAZWA INWESTYCJI		PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BROSZĘCIN				
NAZWA RYSUNKU		SCHEMAT ZESTAWU WODOMIERZOWEGO				
ETAP OPRACOWANIA		BRANŻA		DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PROJEKT ARCH.-BUD.		SANITARNA		11.2021	-	3
AUTORZY OPRACOWANIA		IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWNIENI		PODPIS
OPRACOWAŁ		mgr inż. MARCIN MUSIAŁ		-		
BRONIA SONIENIEM						
PROJEKTANT		mgr inż. ROMAN KSIĘNIK		LDO/1490/POOS/10		
BRONIA SONIENIEM						
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. KATARZYNA SZANGRECIAK		LDO/3021/PWBS/16		
BRONIA SONIENIEM						